



2016150039V

正本

报告编号: KJ21A17-007

# 检测报告

项目名称: 水质委托检测项目 (送样)

委托单位: 山东凯翔阳光集团有限公司


编制日期: 2021年09月19日


山东科建检测服务有限公司




### 基本信息

|        |                     |      |             |
|--------|---------------------|------|-------------|
| 委托单位名称 | 山东凯翔阳光集团有限公司        |      |             |
| 委托单位地址 | 山东省日照市五莲县城沿河路 138 号 |      |             |
| 联系人    | 丁玉芳                 | 联系电话 | 13863385700 |
| 送样日期   | 2021.09.16          | 分析日期 | 2021.09.16  |
| 检测项目   | 污水: 化学需氧量、氨氮        |      |             |
| 分析人员   | 刘伟良、周柏华             |      |             |

编制: 

审核: 

签发: 



签发日期: 2021年9月16日

## 水质(土、固)检测结果报告单

|                  |  |       |             |
|------------------|--|-------|-------------|
| 水质类别             | 污水   | 送样日期  | 2021.09.16  |
| 样品状态描述           | 1. 样品数量: 1<br>2. 样品体积或质量: 500mL×1<br>3. 样品外观: 微黄色、无味、无漂浮物质、微浑液体<br>4. 其他检查情况记录: 塑料瓶盛装, 完好无破损 |       |             |
| 样品名称             | 样品编号   | 检测项目  | 检测结果 (mg/L) |
| 污水总排口            | E210916LO001   | 化学需氧量 | 100         |
|                  |  | 氨氮    | 3.16        |
| 以下空白             |  |       |             |
|                  |  |       |             |
|                  |  |       |             |
|                  |  |       |             |
|                  |  |       |             |
|                  |  |       |             |
|                  |  |       |             |
|                  |  |       |             |
|                  |  |       |             |
| 备 注: 样品名称由委托方提供。 |  |       |             |



# 报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 报告只对采集样品/送检样品结果负责，送检样品的真实性由客户负责。
5. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
6. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

## 山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编：276826

电 话：0633-2281009/0633-2281677

传 真：0633-2281009

邮 箱：rzkjjc@163.com

